



Nummer	K104262/02	Vervangt	K104262/01
Uitgegeven	2023-06-26	D.d.	2020-06-25
Vervaldatum	2026-06-25		

Verklaring van toezicht

Kiwa Inspecta Nederland B.V. heeft vastgesteld dat het door

Luijben Engineering B.V.

h.o.d.n.

InSituVDVentielTest.nl

Hillegommerdijk 530

2136 KX Zwaanshoek

gehanteerde kwaliteitssysteem op basis van NEN-EN-ISO 9001:2015 voldoende vertrouwen geeft voor reviseren, testen en inspecteren van beveiligingsmiddelen volgens Regels Toestellen onder Druk T0103 en PRD 3.2.

Het betreft de in-situ herbeoordeling van de volgende beveiligingsmiddelen:

- Pressure Vacuum Valves
- Emergency Relief Valves

Kiwa Inspecta Nederland B.V.

Deze verklaring bestaat uit 2 pagina's
Openbaarmaking van deze verklaring is toegestaan

Handtekening

M. Struis
Technical manager

Kiwa Inspecta Nederland B.V.

Sir W. Churchill-laan 273

Postbus 70

2280 AB Rijswijk

Telefoon 088 99 84 400

Fax 088 99 84 420

Internet www.kiwa.nl

Pagina	2	Nummer	K104262/02	Vervangt	K104262/01
		Uitgegeven	2023-06-26	D.d.	2020-06-25
		Vervaldatum	2026-06-25		

Verklaring van toezicht

SPECIFICATIE

Deze verklaring is van toepassing op de revisie van beveiligingsmiddelen van toestellen onder druk.

Opmerking: Onder revisie wordt ook verstaan het instellen van het beveiligingsmiddel.

MELDINGSPROCEDURE

Luijben Engineering zal voorafgaand aan de revisie van het beveiligingsmiddel melding maken voornemens te zijn een keuring uit te voeren.

Meldingsprocedure is alleen van toepassing op revisie van beveiligingsmiddelen die vallen onder het toepassingsgebied van deze verklaring.

RAPPORTAGE

De rapportage dient te voldoen aan punt 3 van Regels Toestellen onder Druk T0103. Luijben Engineering moet rapporten opgesteld tijdens de geldigheidsduur van deze verklaring en de daarna komende bewaartermijn beschikbaar kunnen stellen aan Kiwa Inspecta Nederland B.V.

AANVULLENDE VOORWAARDEN

Deze verklaring is alleen geldig in combinatie met een geldig certificaat ISO 9001. Indien het certificaat ISO 9001 van Luijben Engineering zijn geldigheid verliest zal dit terstond aan Kiwa Inspecta Nederland B.V. gemeld moeten worden.
